

## 企业自行监测结果公开数据表

| 企业名称               | 监测方式 | 监测点位  | 监测时间                | 监测项目及排放浓度        |      | 污染物排放标准限值 | 是否达标 | 超标倍数 | 评价标准  | 排放方式 | 排放去向  | 备注 |
|--------------------|------|-------|---------------------|------------------|------|-----------|------|------|---|------|-------|----|
| 中芯国际集成电路制造(北京)有限公司 | 自动监测 | 工业水排口 | 2024-09-20 21:00:00 | pH值(无量纲)         | 7.11 | 6.5-9     | 是    |      | 北京市水污染物排放标准(DB11/307-2013)<br>表3 排污公共污水处理系统 | 集中排放 | 污水处理厂 |    |
|                    |      |       |                     | 化学需氧量CODcr(mg/L) | 90   | 500       | 是    |      |   |      |       |    |
|                    |      |       |                     | 氨氮(mg/L)         | 7.75 | 45        | 是    |      |   |      |       |    |